

Lupatunnus: _____

Kerrosten lukumäärä ml. sisäänkäynti 1-2 kerrosta ≥ 3 kerrosta

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

<p>Liikuntaesteisen autopaikka Asemakaavan mukaisesti Rakennusjärjestys 17§ (1 le-ap / 30 ap / asuminen)</p>	<p>Lukumäärä _____ kpl (autopaikkoja yht. _____ kpl)</p> <p>Sijainti (sisäänkäyntien saavutettavuus)</p> <p>Koko (5000 x 3600 mm)</p> <p>Merkinnät</p>	<p>Lukumäärä</p> <p>Sijainti</p> <p>Koko</p> <p>Merkinnät</p>
<p>Kulkuyhteydet ulkona Esteettömyysasetus 2§ Käyttöturvallisuusasetus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulkuväylien leveys (1200 mm) ja kaltevuus (max 5%) • Tasoerot (luiska 2§) • Kaiteet ja käsijohteet • Pääsisäänkäynnin tasanne (1500 x 1500 mm) 	<p>Pääsy rakennukseen / asuntoon</p> <p>Pääsy autopaikalle</p> <p>Turvallinen kulku leikki ja oleskelu-alueille (ks. käyttöturvallisuusasetus)</p> <p>Luiskat (kaltevuus max. 5%, 6 m ilman välitasannetta)</p> <p>Portaat (ks. käyttöturvallisuusasetus + paarikuljetus)</p> <p>Kaiteet</p> <p>Käsijohteet (korkeudella 900 +700 mm)</p> <p>Pääsy ulko-oleskelutilaan asunnosta</p>	<p>Pääsy rakennukseen / asuntoon</p> <p>Pääsy autopaikalle</p> <p>Turvallinen kulku leikki- ja oleskelualueille</p> <p>Luiskat</p> <p>Portaat</p> <p>Kaiteet</p> <p>Käsijohteet</p> <p>Pääsy ulko-oleskelutilaan</p>

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

Sisäänkäynti Esteettömyysasetus 3§ <ul style="list-style-type: none"> Tasanne pääsisäänkäynnillä (1500 x 1500 mm) Katos Ulko-oven avautumispuolen vieressä vapaa tila ≥ 400 mm 	Tasanne sisäänkäynnillä Katos sisäänkäynnillä <input type="checkbox"/> Ulko-oven avautumispuolen vieressä vapaa tila ≥ 400 mm	Tasanne sisäänkäynnillä Katos sisäänkäynnillä Ulko-oven avautumispuolen vapaa tila
Ovet Esteettömyysasetus 4§	<input type="checkbox"/> Pääovi ja ovet porraskäytävästä huoneistoon, oviaukko ≥ 850 mm <input type="checkbox"/> Asumista palvelevat yhteistilat (mm. talopesula, jätehuone, UVV) oviaukko ≥ 800 mm <input type="checkbox"/> Asuinhuoneiston välttämättömissä tiloissa oviaukko ≥ 800 mm Kynnykset max. 20 mm <input type="checkbox"/> Helppokäyttöisyys	<input type="checkbox"/> Pääovi ja huoneistojen sisäänkäynnit Asumista palvelevat yhteistilat Ovet huoneistoissa Kynnykset Helppokäyttöisyys
Kulkuyhteydet sisällä Esteettömyysasetus 5–6§ <ul style="list-style-type: none"> Välttämättömät tilat Välttämättömät aputilat (wc, pesutila, asuntosauna) <i>Muut aputilat: vaatehuoneet (suositus)</i> <i>Krs-taloissa irtaimistovarastot (osa)</i> 	Kulkuväylät (yleiset alueet ja aputilat $\varnothing 1500$ mm) Kulkuväylät huoneistoissa ($\varnothing 1300$ mm)	Kulkuväylät (yleiset alueet ja aputilat) Kulkuväylät (huoneistoissa)
Hissi <ul style="list-style-type: none"> Jos sisäänkäynti mukaan lukien 3 kerrosta tai enemmän Esteettömyysasetus 7§	Sijainti (sisäänkäynnin ja tilojen saavutettavuus) Koko (1400 x 1100 mm)	Sijainti (saavutettavuus) Koko
Wc- ja pesutilat asunnossa Esteettömyysasetus 9§	<input type="checkbox"/> Oviaukot (≥ 800 mm) <input type="checkbox"/> Mitoitus ($\varnothing 1300$ huoneistossa)	Ovi Mitoitus

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

Wc- ja pesutilat yleisissä tiloissa Esteettömyysasetus 6§ ja §9	<input type="checkbox"/> Le wc ja yksi pesutila (oviaukko \geq 850mm) <input type="checkbox"/> Saunan oviaukko \geq 800mm Le wc-tilan mitoitus <i>(1500 mm + 800 mm sivutila)</i>	Le wc- ja pesutilan ovet Talosaunan ovi Le wc-tilan mitoitus
Muut esteettömät ratkaisut	<i>Lupahakemuksen yhteydessä (tapauskohtaisesti):</i> <i>Kommentointipalaveri (laadittava muistio)</i> <i>Esteetön kulkureitti- ja opastussuunnitelma</i>	<i>Kohteessa ennen käyttöönottoa:</i> <i>Esteettömyyden toteaminen (laadittava tarkastusmuistio)</i>
Mahdolliset poikkeamiset Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA-tulkintakortti pientalon esteettömyydestä	Poikkeama, mikä _____ Perustelut poikkeamiselle: _____ _____	Kohde vastaa suunnitelmia esteettömyyden osalta.
Yhteenveto \emptyset = pyörähdysympyrä, ei leikkaa kiinteitä kalusteita tai muita rakenteita <i>tekstit kursivilla</i> = Espoon tulkinta	Olen tarkastanut pääpiirustukset ja ne täyttävät edellä kirjatut vaatimukset. _____ Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys	Kohde täyttää edellä kirjatut vaatimukset.