

Lupatunnus: _____

| | Suunnitelmissa tarkistettu: | Kohteessa tarkastettu/korjattu: |
|---|--|--|
| Liikuntaesteisen autopaikka Asemakaavan mukaisesti Rakennusjärjestys 17§ (1 le-ap / 30 ap) | Lukumäärä _____ kpl (autopaikkoja yht. _____ kpl) Sijainti (sisäänkäyntien saavutettavuus) Koko (5000 x 3600 mm) Merkinnät ja opasteet | Lukumäärä Sijainti Koko Merkinnät ja opasteet |
| Kulkuyhteydet ulkona rivitalossa Esteettömyysasetus 2§ Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA -tulkintakortti pientalon esteettömyydestä <ul style="list-style-type: none"> • Kulkuväylien leveys (1200 mm) ja kaltevuus (max 5%) • Tasoerot (luiska 2§) • Kaiteet ja käsijohteet • Tasanne pääsisäänkäynnillä (1500 x 1500 mm) | Kulku rakennukseen / asuntoon Pääsy autopaikalle Turvallinen kulku leikki- ja oleskelu-alueille (ks. käyttöturvallisuus-asetus) Pääsy ulko-oleskelutilaan asunnosta Luiskat (kaltevuus max. 5%, 6 m ilman välitasannetta) Portaat (ks. käyttöturvallisuusasetus + parikuljetus) Kaiteet Käsijohteet Sisäänkäyntitasanne Sisäänkäyntikatos <input type="checkbox"/> Ulko-oven avautumispuolella vapaa tila (etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä ≥ 400 mm) | Kulku rakennukseen/ asuntoon Pääsy autopaikalle Turvallinen kulku leikki- ja oleskelualueille Pääsy ulko- oleskelutilaan Luiskat Portaat Kaiteet Käsijohteet Sisäänkäyntitasanne Sisäänkäyntikatos Ulko-oven avautumis- puolen vapaa tila (oven ulkopuolella) |

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

| | | |
|--|--|--|
| Ovet Esteettömyysasetus 4§ | <input type="checkbox"/> Pääovi (aukko \geq 850 mm) Sisäövet (vähintään 800 mm) <input type="checkbox"/> Ovet asumista palveleviin aputiloihin (\geq 800 mm) Kynnykset (max. 20 mm) Helppokäyttöisyys | Pääovi Sisäövet Ovet aputiloihin Kynnykset Helppokäyttöisyys |
| Mahdolliset poikkeamiset Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA-tulkintakortti pientalon esteettömyydestä | Poikkeama, mikä _____ Perustelut poikkeamiselle: _____ _____ | <input type="checkbox"/> Kohde vastaa suunnitelmia esteettömyyden osalta. |
| Yhteenveto \emptyset = pyörähdysympyrä, ei leikkaa kiinteitä kalusteita tai muita rakenteita | Olen tarkastanut pääpiirustukset ja ne täyttävät edellä kirjatut vaatimukset. | Kohde täyttää edellä kirjatut vaatimukset. |
| _____ Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys | | |