



**Mitoitusperusteet**  
Mitoitusvirtaama läpäisemättömälle pinnalle on 0,0167 dm<sup>3</sup>/sm<sup>2</sup> (10 min sade) Espoon hulevesiohjeiden mukaisesti.

- Selitteet**
- Selvitysalue
  - Valuma-alue
  - Hulevesiverkosto\_rak.
  - Hulevesiverkosto\_suunn. (Sitovise)
  - Tulvareitti
  - Maanpäällinen viivytusrakenne (ohjeellinen sijainti)
  - Maanalainen viivytusrakenne (ohjeellinen sijainti)
  - Arvioitu läpäisemätön pinta, rakennukset
  - Arvioitu läpäisemätön pinta, asfaltoitu pinta
  - Arvioitu kalliopinta

Koordinaattijärjestelmä	GK 25
Korkeusjärjestelmä	N 2000

Tunn.	Lukum.	Muutos	Suunnittelija	Hyväksyjä	Päiväys	Mittakaava
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Pinnustuksen sisältö			Mittakaava
Kivimies Asemakaavan muutosalue Hulevesiselvitys			Asemapiirustus			1:1000
<b>RAMBOLL</b>		Ramboll Kiviharjunlenkki 1A 90220 Oulu puh. 020 755 611 www.ramboll.fi	Suunn. ala VHT	Työno 1510073739	Tiedosto	
Pinnustuksen HO1		piir. suunn. EKA	ZUZA/EKAT	Muutos		
hyv. Zuzanna Hrasko-Johnson		suunn. EKA	ZUZA/EKAT	pvm	20.2.2023	