

Lupatunnus: _____

Hoitolaitos / Palveluasuminen
Kokoontumis- ja liiketila

Tuotantotila
Työpaikkatila

Majoituslaitos
Muu

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

	Suunnitelmissa tarkistettu:	Kohteessa tarkastettu/korjattu:
Liikuntaesteisen autopaikka Asemakaavan mukaisesti Rakennusjärjestys 17§ <ul style="list-style-type: none"> • 1 le-ap / 30 ap / asuminen • <i>1 le-ap/50 ap / muu toiminta</i> 	Lukumäärä _____ kpl (autopaikkoja yht. _____ kpl) Sijainti (sisäänkäyntien saavutettavuus) Koko (5000 x 3600 mm) Merkinnät ja opasteet	Lukumäärä _____ kpl Sijainti Koko Merkinnät ja opasteet
Liikuntaesteisen saattopaikka <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vähintään 1 le-saattopaikka /hoitolaitos, palveluasuminen, liiketila</i> 	<i>Lukumäärä _____ kpl</i> <i>(saattopaikkoja yht. _____ kpl)</i> <i>Sijainti (pääovelta ≤ 20 m)</i> <i>Koko (8500 x 3600 mm)</i> <i>Merkinnät opasteissa ja päällysteessä</i>	<i>Lukumäärä _____ kpl</i> <i>Sijainti</i> <i>Koko</i> <i>Merkinnät ja opasteet</i>

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

<p>Kulkuyhteydet ulkona Esteettömyysasetus 2§ Käyttöturvallisuusasetus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulkuväylien leveys (1200 mm) ja kaltevuus (max 5%) • Jos portaat / luiska / nostin niin kaiteet, käsijohteet • Materiaalit • Valaistus 	<p>Pääsy rakennukseen</p> <p>Pääsy autopaikalle ja saattopaikalle</p> <p>Pääsy leikki- / oleskelualueille</p> <p>Pääsy ulko-oleskelutilaan suoraan sisätiloista</p> <p>Pääsy muille välttämättömille alueille (huoltopiha ym.)</p> <p><i>Kohtaamismahdollisuus (hoitolaitos/julkinen rakennus/tila)</i></p> <p><i>Liikenteen risteämättömyys (hoitolaitos/julkinen rakennus/tila)</i></p>	<p>Pääsy rakennukseen</p> <p>Pääsy auto- ja saattopaikalle</p> <p>Pääsy leikki- / oleskelualueille</p> <p>Pääsy ulko-oleskelutilaan</p> <p>Pääsy muille välttämättömille alueille</p> <p><i>Kohtaamismahdollisuus</i></p> <p><i>Liikenteen risteämättömyys (kts. käyttöturvallisuusasetus)</i></p>
<p>Sisäänkäynti Esteettömyysasetus 3§ Käyttöturvallisuusasetus</p>	<p>Pääsisäänkäynti, vapaa leveys 400 mm (vapaa tila avautuvalla puolella)</p> <p>Tasanne pääoven edessä (≥ 1500 x 1500 mm)</p> <p>Katos</p>	<p>Pääsisäänkäynti, vapaa leveys</p> <p>Tasanne pääoven edessä</p> <p>Katos</p>
<p>Ovet Esteettömyysasetus 4§</p>	<p>Ovet (aukko sisäisellä kulkuväylällä ≥ 850 mm, huone-tiloihin ≥ 800 mm, le wc ≥ 850 mm)</p> <p>Kynnykset (≤ 20 mm)</p> <p>Oven helppokäyttöisyys</p>	<p>Ovet</p> <p>Kynnykset</p> <p>Oven helppokäyttöisyys</p>

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

<p>Kulkuyhteydet sisällä Esteettömyysasetus 5§</p> <ul style="list-style-type: none"> • Välttämättömät tilat • Henkilökunnan sosiaalitilat 	<p><i>Kulkuväylät (Ø 1500 / 1800 mm hoitolaitos/julkinen rakennus/tila)</i></p> <p>Luiskat (kaltevuus 5%, max. 6 m ilman tasannetta)</p> <p>Portaat (paarikuljetus)</p> <p>Kaiteet ja käsijohteet (900 + 700 mm)</p>	<p>Kulkuväylät</p> <p>Luiskat</p> <p>Portaat</p> <p>Kaiteet ja käsijohteet</p>
<p>Tilojen varustelu Esteettömyysasetus 6§ RATO-suunnitteluohje</p>	<p>Kalusteiden ja varusteiden esteettömyys</p> <p>Tilojen valaistus, väritys, kontrastit</p> <p>Näkövammaisten taktiiliopasteet (esim. julkisen liikenteen asematilat, RATO-suunnitteluohje)</p>	<p>Kalusteiden ja varusteiden esteettömyys</p> <p>Valaistus, väritys, kontrastit</p> <p>Näkövammaisten taktiiliopasteet</p>
<p>Hissi / tasonostin (< 1000 mm) Esteettömyysasetus 8§</p>	<p>Sijainti (sis. käynnin ja tilojen saavutettavuus)</p> <p>Hissin koko (1400x1100 / 1340 mm avustaja, 1100 x2100 mm parit)</p> <p><i>Tekniset erityisratkaisut (kutsunappien sijainti, ääni ym.)</i></p>	<p>Sijainti (saavutettavuus)</p> <p>Hissin koko</p> <p><i>Tekniset erityisratkaisut</i></p>
<p>Wc- ja hygienia-tilat Esteettömyysasetus 10–11§ <i>PKS RAVA -tulkinta</i></p>	<p>Sijainti (saavutettavuus kaikille käyttäjäryhmille)</p> <p>Koko (Ø 1500 ja 800 mm sivutila kaikille käyttäjäryhmille)</p> <p>Merkinnät ja opasteet</p> <p><i>Varusteet (esim. nostolaite hoivalaitoksissa ja uimahalleissa)</i></p>	<p>Sijainti</p> <p>Koko</p> <p>Merkinnät ja opasteet</p> <p><i>Varusteet</i></p>

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

Kokoontumistila Esteettömyysasetus 12§	Äänentoisto- ja siirtojärjestelmä (induktiosilmukka ja T-opaste) Pyörätuolipaikat	Äänentoisto- ja siirtojärjestelmä Pyörätuolipaikat
Majoitustilat Esteettömyysasetus 13§	Lukumäärä vähintään 1 kpl tai 5 %:a huoneista Le wc -tila huoneistossa (Ø 1300 mm, voi olla toiskätinen, jos tarjolla peilikuvahuoneistoja samoilla varusteilla)	Lukumäärä _____ kpl Le wc -tila huoneistossa
Muut esteettömät ratkaisut	<i>Lupahakemuksen yhteydessä (hoitolaitos, julkinen rakennus tai tila):</i> <i>Kommentointipalaveri (laadittava muistio)</i> <i>Esteetön kulkureitti- ja opastussuunnitelma</i>	<i>Kohteessa ennen käyttöönottoa:</i> <i>Esteettömyyden toteaminen (laadittava tarkastusmuistio)</i>
Mahdolliset poikkeamiset Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA-tulkintakortti pientalon esteettömyydestä	Poikkeama, mikä _____ Perustelut poikkeamiselle: _____ _____	Kohde vastaa suunnitelmia esteettömyyden osalta.
Yhteenveto Ø = pyörähdysympyrä, ei leikkaa kiinteitä kalusteita tai muita rakenteita <i>tekstit kursivilla</i> = Espoon tulkinta	Olen tarkastanut pääpiirustukset ja ne täyttävät edellä kirjatut vaatimukset. _____ Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys	Kohde täyttää edellä kirjatut vaatimukset.