

Versio: 1

Versio: 1

Laatija: Saarijärvi, Jukka

Hyväksyjä: Tuomo Heinonen, 23.1.2019 11:58

Asbestipurkutyöohje vesihuollon verkostoinvestointitoissa

-ohje koskee purkamalla käytöstä poistettavia (hylättäviä) asbestisementtijohto-osuuksia.

-osa käytössä olevasta vesijohtoverkostosta on rakennettu asbestisementistä. Verkostoinvestointien yhteydessä poistettavat johto-osuudet on esitetty suunnitelmissa. Asbestisementtiputkilinjojen purkamisen ja hävittäminen on asbestipurkutyötä, jossa noudatetaan valtioneuvoston asetusta asbestityön turvallisuudesta (798/2015). Työmenetelmät on kuvattu asetuksen 12 §:ssä.

-asbestipurkutyöllä tarkoitetaan asbestia sisältävien rakenteiden ja teknisten järjestelmien purkamista ja poistamista, säilytettävien rakenteiden suojausta, purkukohteen siivoamista ja muuta vastaavaa rakenteiden purkamiseen ja poistamiseen välittömästi liittyvää työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle.

-purkutyöalue tulee merkitä ja rajata. Työssä on käytettävä asianmukaista suojavaatetusta ja muita henkilönsuojaimia. Henkilöstön ja työvälineiden puhdistautuminen tulee olla asianmukainen.

-rakentamis- ja kaivutyöt ml. putken esiinkaivu tulee tehdä erityistä varovaisuutta noudattaen.

-pää toteuttajan ja itsenäisen työsuorittajan tulee ilmoittaa työkohteessa asbestipurkutyölupaa edellyttävästä asbestipurkutyöstä etukäteen alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, mikäli mahdollista vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista.

-asbestipurkutyöstä ja sen toteuttavasta urakoitsijasta tulee sopia HSY:n kanssa viimeistään työn aloituskokouksessa. HSY:n yhteyshenkilönä toimii ao. kohteen valvoja.

Käytännössä asbestipurkutyö edellyttää mm. seuraavaa:

- HSY:tä pyydetään varmistamaan ennen purkutyön aloitusta johto-osuuden paineettomuus
- HSY:n asbestikoulutetut asentajat suorittavat purkutyön paineellisen putken lähellä
- HSY voi antaa asbestivaltuutuksen omaavalle yritykselle täyden työnjohtovaltuuden ao. yrityksen omiin asbestitöitä tekeviin henkilöihin asbestitöiden osalta
- HSY:n asbestikoulutetut asentajat suorittavat kaikki liitosten asennustyöt nykyiseen, ns. paineelliseen vesijohtoverkoston.
- Asbestipurku-urakoitsija valvoo, että asbestityöt tehdään vallitsevien lakien ja asetusten mukaisesti sekä laatii viranomaisten (AVI) vaatimat asiakirjat (ennakkoilmoitus sekä turvallisuussuunnitelma) ja toimittaa ne viranomaisille.
- Asbestipurku-urakoitsija hoitaa paineettomien putkien purkamisen, kuormauksen, asbestipitoisen materiaalin poiskuljetuksen ja hävityksen lakien ja asetusten mukaisesti
- Asbestipurku-urakoitsija puhdistaa käytetyt asbestityökalut ja suojavaarusteet